

Техническое задание

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Внешний осмотр приемно-контрольных устройств на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | 1 раз в месяц |
| 2 | Внешний осмотр частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | 1 раз в месяц |
| 3 | Внешний осмотр шлейфов сигнализации на отсутствие повреждений, прочности крепления и т.п. | 1 раз в месяц |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в месяц |
| 5 | Контроль рабочего положения датчиков, угла зрения, исправности пультов. | 1 раз в месяц |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольных устройств, датчиков, извещателей). | 1 раз в месяц |
| 7 | Проверка работоспособности шлейфов. | 1 раз в месяц |
| 8 | Профилактические работы, инструктаж пользователей. | 1 раз в квартал |
| 9 | Текущий ремонт оборудования, входящего в комплексную систему обеспечения безопасности. | По факту обнаружения неисправностей |
| 10 | Текущий ремонт приемно-контрольных приборов входящих в комплексную систему обеспечения безопасности. | По факту обнаружения неисправностей |
| 11 | Тестирование прохождения сигнала до пульта ГМЦ. | 1 раз в месяц |
| 12 | Восстановление клеевых соединений извещателей, двухпроводных линий, надписей и т.п. | По факту обнаружения |
| 13 | Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей приемно-контрольных приборов | По факту обнаружения |
| 14 | Гарантийная замена приемно-передающего устройства в случае его поломки. | По факту обнаружения |

Директор по специальным проектам

/Д.И. Сапожников/



Зубачев